

INFORMATIE VEILIGHEIDSKEURING

SAFECAMP



Er gaat bij u een veiligheidskeuring uitgevoerd worden.

Om de kans op afkeur te minimaliseren kunt u vooraf al een aantal zaken zelf controleren.

Ieder recreatieverblijf is anders, dus mogelijk zijn niet alle aanwijzingen bij u van toepassing.

Gas slang	Datum gas slang. Een oranje gas slang mag niet ouder zijn dan 2 jaar . (Tenzij er op de slang "Replace before..." staat. Hiervoor geldt 6 jaar) De slang mag ook niet langer zijn dan 2 meter .
	Controleer slangen aan de gas fles, vaste gas aansluiting, kookplaat en andere gastoestellen. Ook in schuurtjes, aanbouwen en voortenten!
	Een dikke zwarte comfort slang (meestal bij kookplaat) mag niet ouder dan 15 jaar zijn. Let op! Geen leesbare datum betekend dat deze niet wordt goedgekeurd.
	Aansluiting gas slang. Een slang gemonteerd aan een geribbelde slangpilaar moet met een deugdelijke slangenklem gemonteerd zijn. Bij aansluiting van een gas slang direct op een leiding moet deze voorzien zijn van 2 deugdelijke slangenklemmen.
Gasdrukregelaar	Datum gasdrukregelaar. De gasdrukregelaar op de gas fles mag niet ouder zijn dan 6 jaar . Let op! Geen leesbare datum betekend dat deze niet wordt goedgekeurd.
Gas fles	Gas flessen mogen niet achter slot staan. Bij calamiteiten moet de fles door de brandweer te verwijderen zijn.
Geiser.	Een geiser moet bij in werking treden alleen blauwe vlammen geven. Licht oranje zweem mag.
	De geiser moet heet genoeg worden. (Watertemperatuur behoort minimaal 55 graden te zijn.)
	Moet voorzien zijn van een goed functionerende kap ter voorkoming van valwind of inregenen
Kachel.	De geiser moet in een geventileerde ruimte hangen. Een geiser mag niet in een bad/douche ruimte hangen. (met uitzondering van een "gesloten geisersysteem" die een eigen luchttoevoerkanaal van buiten heeft, dus geen extra rooster o.i.d.)
	Electrische kachels worden niet gekeurd.
	Houtgestookte en olie kachels (zgn. Zibro-kachels) worden niet gekeurd.
Kookplaat.	Een gaskachel moet bij in werking treden alleen blauwe vlammen geven. Licht oranje zweem is toegestaan.
	moet voorzien zijn van een goed functionerende kap, dit ter voorkoming van valwind en/of inregenen
	De knoppen van de kookplaat moeten soepel werken.
Toestel	De vlammen van de pitten mogen alleen blauw zijn.
	Wanneer een gastoestel wordt verwijderd moet de gasleiding duurzaam worden afgedopt. (Er mogen geen voorzieningen zijn die in herplaatsing mogelijk maken)
	Luchttoevoerroosters voor gastoestellen mogen niet afgesloten worden.
Elektra	Thermokoppels (vlam uit=gastoevoer sluit af) in gastoestel moeten goed functioneren.
	Het is verplicht een aardlekschakelaar te hebben. De aardlekschakelaar moet goed functioneren en deugdelijk gemonteerd zijn in een behuizing. Ook de testknop moet ook werken.
	Alle stopcontacten in de natte gedeeltes (Keuken, boven aanrecht, douche/badruimte) moeten voorzien zijn van werkende randaarde .
	Een metalen aanrechtblad moet ook aangesloten zijn op de aarding.
	In de zekeringkast (stoppenkast) moet alle bedrading gemanteld en beschermd zijn.
Water	In de natte gedeeltes mogen dienen alle electrische bedrading beschermd te zijn.
	Het gebruik van kroonsteentjes, klemmen en lasdoppen "open en bloot" is niet toegestaan.
Water	Waterleidingen, kranen moeten vrij zijn van lekkages en corrossie.

SAFECAMP



SIGN OF SAFETY

Mobiele
Caravan Service