

INFORMATIE

VEILIGHEIDSKEURING



Er gaat bij u een veiligheidskeuring uitgevoerd worden.

Om de kans op afkeur te minimaliseren kunt u vooraf al een aantal zaken zelf controleren.

Ieder recreatieverblijf is anders, dus mogelijk zijn niet alle aanwijzingen bij u van toepassing.

Gasslang	Datum gasslang. Een oranje gasslang mag niet ouder zijn dan 2 jaar. (Tenzij er op de slang "Replace before..." staat. Hiervoor geldt 6 jaar) De slang mag ook niet langer zijn dan 2 meter.
	Controleer slangen aan de gasfles, vaste gasaansluiting, kookplaat en andere gastoestellen. Ook in schuurtjes, aanbouwen en voortenten!
	Een dikke zwarte comfortslang (meestal bij kookplaat) mag niet ouder dan 15 jaar zijn. Let op! Geen leesbare datum betekend dat deze niet wordt goedgekeurd.
	Aansluiting gasslang. Een slang gemonteerd aan een geribbelde slangpilaar moet met een deugdelijke slangenklem gemonteerd zijn. Bij aansluiting van een gasslang direct op een leiding moet deze voorzien zijn van 2 deugdelijke slangenklemmen.
Gasdrukregelaar	Datum gasdrukregelaar. De gasdrukregelaar op de gasfles mag niet ouder zijn dan 6 jaar. Let op! Geen leesbare datum betekend dat deze niet wordt goedgekeurd.
Gasfles	Gasflessen mogen niet achter slot staan. Bij calamiteiten moet de fles door de brandweer te verwijderen zijn.
Geiser.	Een geiser moet bij in werking treden alleen blauwe vlammen geven. Licht oranje zweem mag.
	De geiser moet heet genoeg worden. (Watertemperatuur behoort minimaal 55 graden te zijn.)
	Moet voorzien zijn van een goed functionerende kap ter voorkoming van valwind of inregenen
	De geiser moet in een geventileerde ruimte hangen. Een geiser mag niet in een bad/douche ruimte hangen. (met uitzondering van een "gesloten geisersysteem" die een eigen luchttoevoerkanaal van buiten heeft, dus geen extra rooster o.i.d.)
Kachel.	Gasgeisers type MoveFlame 2 en MoveFlame 3 worden niet goedgekeurd! (typenummers JSD20-W03 en JSD12-W03.)
	Electrische kachels worden niet gekeurd.
	Houtgestookte en olie kachels (zgn. Zibro-kachels) worden niet gekeurd.
	Een gaskachel moet bij in werking treden alleen blauwe vlammen geven. Licht oranje zweem is toegestaan.
Kookplaat.	moet voorzien zijn van een goed functionerende kap, dit ter voorkoming van valwind en/of inregenen
Toestel	De knoppen van de kookplaat moeten soepel werken.
	De vlammen van de pitten mogen alleen blauw zijn.
Toestel	Wanneer een gastoestel wordt verwijderd moet de gasleiding duurzaam worden afgedopt. (Er mogen geen voorzieningen zijn die in herplaatsing mogelijk maken)
	Luchttoevoerroosters voor gastoestellen mogen niet afgesloten worden.
	Thermokoppels (vlam uit=gastoevoer sluit af) in gastoestel moeten goed functioneren.
Elektra	Het is verplicht een aardlekschakelaar te hebben. De aardlekschakelaar moet goed functioneren en deugdelijk gemonteerd zijn in een behuizing. Ook de testknop moet ook werken.
	Alle stopcontacten in de natte gedeeltes (Keuken, boven aanrecht, douche/badruimte) moeten voorzien zijn van werkende randaarde .
	Een metalen aanrechtblad moet ook aangesloten zijn op de aarding.
	In de zekeringenkast (stoppenkast) moet alle bedrading gemanteld en beschermd zijn.
	In de natte gedeeltes mogen dienen alle electrische bedrading beschermd te zijn.
Elektra	Het gebruik van kroonsteentjes, klemmen en lasdoppen "open en bloot" is niet toegestaan.